



RASTATTER TANKREVISION GÄRTNER

TÜG-geprüfter und überwachter Fachbetrieb nach § 62 WHG
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

- Tankreinigung und Neutankanlagen
- Innenhüllen und Lecksicherungsanlagen
- Tankdemontage
- Innenhüllen für Rechtecktanks

- Tankstilllegungen
- Ölumlzüge
- Brauchwasserhüllen
- Pufferspeicher für Wärmepumpen und Solar



RASTATTER TANKREVISION | Favoritstraße 25 | 76437 Rastatt

Peilstabtablelle

DIN 6608 und DIN 6616

Nenninhalt: 50.000 Liter Tankdurchmesser: 2 500 mm - Gesamtlänge: 10 675 mm

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	20.9	51	7274.3	101	19025.1	151	31962.2	201	43564.8
2	59.1	52	7481.2	102	19279.8	152	32215.1	202	43765.1
3	108.4	53	7689.6	103	19534.9	153	32467.4	203	43961.6
4	166.8	54	7899.6	104	19790.4	154	32719.3	204	44160.3
5	232.9	55	8111.1	105	20048.3	155	32970.6	205	44355.3
6	305.9	56	8324.1	106	20302.6	156	33221.3	206	44548.4
7	385.2	57	8538.5	107	20559.2	157	33471.4	207	44739.7
8	470.3	58	8754.3	108	20816.2	158	33721.0	208	44929.0
9	560.7	59	8971.5	109	21073.4	159	33969.9	209	45116.4
10	656.2	60	9190.0	110	21331.0	160	34218.1	210	45301.7
11	756.4	61	9409.9	111	21588.8	161	34465.7	211	45485.1
12	861.2	62	9631.1	112	21846.8	162	34712.5	212	45666.3
13	970.3	63	9853.6	113	22105.1	163	34958.7	213	45845.4
14	1083.5	64	10077.3	114	22363.7	164	35204.1	214	46022.4
15	1200.7	65	10302.3	115	22622.4	165	35448.8	215	46197.1
16	1321.6	66	10528.5	116	22881.3	166	35692.7	216	46369.6
17	1446.2	67	10755.8	117	23140.3	167	35935.8	217	46539.7
18	1574.4	68	10984.3	118	23399.5	168	36178.1	218	46707.5
19	1705.9	69	11213.9	119	23658.8	169	36419.6	219	46872.8
20	1840.8	70	11444.6	120	23918.3	170	36660.2	220	47035.7
21	1978.9	71	11676.4	121	24177.8	171	36899.9	221	47196.0
22	2120.0	72	11909.3	122	24437.4	172	37138.7	222	47353.7
23	2264.2	73	12143.2	123	24697.0	173	37376.6	223	47508.7
24	2411.4	74	12378.1	124	24956.7	174	37613.5	224	47661.0
25	2561.3	75	12614.0	125	25216.3	175	37849.5	225	47810.4
26	2714.1	76	12850.9	126	25478.0	176	38084.5	226	47957.0
27	2869.6	77	13088.7	127	25742.6	177	38318.4	227	48100.5
28	3027.7	78	13327.4	128	26009.2	178	38551.4	228	48241.1
29	3188.5	79	13567.1	129	26277.7	179	38783.2	229	48378.4
30	3351.7	80	13807.6	130	26548.2	180	39014.0	230	48512.6
31	3517.4	81	14049.0	131	26820.5	181	39243.7	231	48643.3
32	3685.5	82	14291.2	132	27094.7	182	39472.2	232	48770.6
33	3855.9	83	14534.2	133	27370.8	183	39699.6	233	48894.3
34	4028.7	84	14778.1	134	27647.7	184	39925.8	234	49014.3
35	4203.7	85	15022.7	135	27925.4	185	40150.8	235	49130.4
36	4380.9	86	15268.0	136	28204.7	186	40374.6	236	49242.5
37	4560.2	87	15514.1	137	28485.6	187	40597.1	237	49350.3
38	4741.7	88	15760.9	138	28768.6	188	40818.3	238	49453.8
39	4925.2	89	16008.4	139	28993.3	189	41038.3	239	49552.6
40	5110.8	90	16256.6	140	29219.8	190	41256.8	240	49646.6
41	5298.3	91	16505.4	141	29449.1	191	41474.0	241	49735.3
42	5487.8	92	16754.8	142	29680.1	192	41689.9	242	49818.5
43	5679.2	93	17004.9	143	29912.8	193	41904.3	243	49895.7
44	5872.4	94	17255.5	144	30147.1	194	42117.2	244	49966.4
45	6067.5	95	17506.8	145	30385.1	195	42328.7	245	50029.9
46	6264.3	96	17758.5	146	30626.6	196	42538.7	246	50085.1
47	6462.9	97	18010.9	147	30871.5	197	42747.1	247	50130.5
48	6663.3	98	18263.7	148	31120.6	198	42953.9	248	50163.3
49	6865.3	99	18517.0	149	31372.9	199	43159.2		
50	7069.0	100	18770.8	150	31708.8	200	43362.8		

Tabellenzahlen rechnerisch ermittelt, für amtliche Zwecke nicht geeignet. Aufgrund der üblichen Toleranzen und der unterschiedlichen Einbaubedingungen sind Abweichungen bis zu 6% möglich.

Tel. 07222 41799

Fax 07222 48900
www.rastatter-tankrevision.de
info@rastatter-tankrevision.de

RTR - Niederlassung der EnTec Anlagenservice GmbH | Geschäftssitz: Schwieberdingen

Geschäftsführer: Alexander Vujic | Amtsgericht Stuttgart | HRB 770804 | Zugelassener Fachbetrieb nach § 62 WHG
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | IBAN: DE73 7005 4306 0011 6825 31 | BIC: BYLADEM1WOR